

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE  
 DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**PLOUASNE**

Délégation Départementale des Côtes d'Armor  
 Département Santé-environnement

Saint Briec, le 20 août 2025

**DINAN AGGLOMERATION - PLOUASNE**

**(0060)**

<b>Prélèvement</b>	<b>Type</b>	<b>Code</b>	<b>Nom</b>	<b>Prélevé le :</b> vendredi 01 août 2025 à 10h57
		02200240702		
<b>Installation</b>	<b>UDI</b>	000394	PLOUASNE	<b>par :</b> LABOCEA - MIGUEL REBOURS
<b>Point de surveillance</b>	<b>P</b>	0000000704T	BOURG	<b>Type visite :</b> AUDIV
<b>Localisation exacte</b>	MAIRIE - ROBINET (salle de pause )			<b>Motif :</b> CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES
<b>Désinfection</b>	Flambage			

Mesures in situ :	Résultats	Limites de qualité (1) inférieure supérieure	Références de qualité (2) inférieure supérieure
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>			
Chlore combiné	0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre	0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore total	0,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse : AUDIV (Code SISE : 00238319)	Dossier : 250731092577011	Limites de qualité (1) inférieure supérieure	Références de qualité (2) inférieure supérieure
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>			
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	15 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	11 n/mL		

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement 00240702)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réalisées mettent en évidence des résultats conformes pour les paramètres recherchés. Ce contrôle fait suite au prélèvement du 23/07 qui avait mis en évidence des résultats non satisfaisants (bulletin adressé par ailleurs).